

承隆能源簡明月報

115 年 3 月份

月報內容

- 一、營運綜合摘要分析告
- 二、供電報告
- 三、售電報告
- 四、收支實績比較表

月報月份：115 年 3 月份

編製日期：中華民國 115 年 4 月 15 日

編送單位：承隆能源科技股份有限公司

資訊公開網址：<https://www.swattech.com.tw/>

一、營運綜合摘要分析報告

1.1 公司簡介

承隆能源科技股份有限公司為承隆集團旗下電業公司，積極開發再生能源以及在能源技術服務領域中耕耘，以保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源為核心價值與願景，擁有近三十年經驗的專業能源工程技術整合團隊，提供客戶完整的解決方案。

1.2 業務及財務情況

1.2.1 業務情況

115 年 3 月份電廠的毛發電量 24629.5 度，淨發電量 24709 度。

**台電結算時間差異因此出現淨發電>毛發電情形

1.2.2 財務情況

詳如收支實績比較表(第 6 頁)

1.3 重大營運事件

本月無重大營運事件。

二、每月供電報告

表 1-1 裝置容量

民國 115 年 3 月份

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	實績值(瓩)	較上年同期增減(%)	備註
太陽能	承隆高雄大社廠	1 號機	244.555	0	依電業執照登載內容填報
合計			244.555	0	

表 1-2 發電量

民國 115 年 3 月份

能源別	電廠/發電 站名稱	機組別	毛發電量		廠用電量		淨發電量		自用電量		備註
			實績值 (度)	較上年同期 增減(%)	實績值 (度)	較上年同期 增減(%)	實績值 (度)	較上年同期 增減(%)	實績值 (度)	較上年同期 增減(%)	
太陽能	承隆高雄大 社廠	1 號機	24629.50	4.63%	0	0	24709.00	5.1%			
合計			24629.50	4.63%	0	0	24709.00	5.1%			

因台電計價期間差異造成廠用電為負值，以 0 登錄

表 1-3 發電設備運作情形

民國 115 年 3 月份

(1)容量因數、可用率、最大出力值

能源別	電廠/發電站名稱	機組別	容量因數				可用率				最大出力值				備註
			本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		本月份		一至本月份止累計		
			實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	實績值(%)	較上年同期增減(%)	
太陽能	承隆高雄大社廠	1 號機	13.54	4.63	10.94	-2.72	100	0	100	0	58.88	-2.12	58.88	-2.12	
合計			13.54	4.63	10.94	-2.72	100	0	100	0	58.88	-2.12	58.88	-2.12	

(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率 (LHV Gross) - 不適用

表 1-4 燃料耗用量 - 不適用

表 1-5 機組停機容量 — 無停機

民國 115 年 3 月份

機組名稱	停機事由 (填報代碼)	本月份		下個月	
		停機 裝置容量	停機期間	停機 裝置容量	停機期間
1 號機	無	無	無	無	無

表 1-6 發電機組之空氣污染排放量 — 不適用

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表 — 不適用

三、發電業之每月售電報告

表 2-1 售予公用售電業之售電量

民國 115 年 3 月份

能源別	本月份		一至本月份止累計	
	實績值(度)	較上年同期增減(%)	實績值(度)	較上年同期增減(%)
太陽能	24709.00	5.10	56934.00	-5.45
合計	24709.00	5.10	56934.00	-5.45

四、收支實績比較表

收支實績比較表

民國 115 年 3 月份

項 目	本月份發生數			累計實績數		
	實績數 (A)	去年同 期 (B)	差異 (A-B)	實績數 (C)	去年同 期 (D)	差異 (C-D)
1. 營業收入	120003	113926	6077	276510	283696	-7186
電業收入	120003	113926	6077	276510	283696	-7186
其他營業收入	0	0	0	0	0	0
2. 營業支出	51682	51682	0	155046	155046	0
營業成本	51682	51682	0	155046	155046	0
營業費用	0	0	0	0	0	0
3. 營業收益(1-2)	68321	62244	6077	121464	128650	-7186
4. 稅前盈餘	68321	62244	6077	121464	128650	-7186